

Si le résultat d'analyse est inférieur à la limite de détection, inscrire la valeur de la limite de détection précédée du symbole <

Tableau 4.2.4.3 : Résultats du suivi de la qualité des lixiviats traités

Nom : LET de Neuville

Point de suivi # 1

EFF-LET

NEQ : N/A

Effluent final, lixiviat traité

Suivi régulier

Mois	Date	pH	Coli_Fécaux	MES	DBO5	NH3-N	Comp. Phénol	Zinc	Phosphore total	Commentaires
		---	UFC / 100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
Normes ►		6 à 9,5	---	90	70	25	0,085	0,17	---	
Janvier	2020-01-03	8,23	<10	38	6	2,22	<0.02	0,387	1,47	
	2020-01-08	8,29	460	65	3	0,7	<0.02	0,172	0,91	
	2020-01-16	8,19	<10	31	1	0,8	0,71	0,021	0,62	
	2020-01-22	8,39	<10	22	11	1,01	<0.02	0,062	1,12	
	2020-01-27	8,27	<10	92	6	0,24	<0.02	0,031	0,96	
Février	2020-02-04	8,33	<10	30	9	0,66	<0.02	<0.020	0,84	aucun prélèvement d'eau - arrêt de l'usine de traitement
	2020-02-12	8,27	<10	30	2	0,64	<0.02	<0.020	0,34	
	2020-02-20	7,84	<10	50	6	11,4	<0.02	0,04	0,52	
Mars	2020-03-05	8,22	<10	186	<4	0,29	<0.02	0,057	2,30	
	2020-03-12	7,85	<10	182	9	3,17	<0.01	0,043	1,28	
	2020-03-20	7,85	<10	340	16	3,28	<0.01	0,05	2,97	
	2020-03-18			184						
2020-03-27	7,97	<10		40	30,5	<0.02	0,054	4,27		
Avril	2020-04-02	Recirculation								Recirculation
	2020-04-09	8,01	<10	192	57	7,51	<0.01	0,036	2,85	
	2020-04-14			56						
	2020-04-17	7,97	<10	31	8	3,43	<0.01	0,053	0,52	
	2020-04-20			23						
	2020-04-23	8,19	18	28	4	0,51	<0.01	<0.020	0,30	
	2020-04-27			46						
2020-04-30	7,99	<10	68	4	0,81	<0.01	0,035	0,52		
Mai	2020-05-08	7,6	<10	75	<3	1,26	<0.01	0,021	0,22	
	2020-05-11			27						
	2020-05-15	7,95	<10	40	<3	0,96	<0.01	0,021	0,24	
	2020-05-22	8,1	<10	23	<3	0,22	<0.01	<0.020	0,25	
	2020-05-29	7,85	100	37	8	0,55	<0.01	0,02	0,59	
Juin	2020-06-04	8,04	<10	35	4	0,16	0,27	0,02	0,31	
	2020-06-12	7,96	18	41	6	0,41	<0.01	0,028	0,52	
	2020-06-18	7,58	<10	76	3	0,56	<0.01	0,027	3,45	
	2020-06-25	7,99	<10	33	<4	0,19	<0.01	0,025	0,49	
Juillet	2020-07-03	7,96	36	26	<4	0,19	<0.01	<0.020	0,49	
	2020-07-09	8,15	18	37	5	0,26	<0.01	0,02	0,49	
	2020-07-16	8,22	<10	17	3	0,64	<0.01	<0.020	0,61	
	2020-07-24	8,08	100	22	24	0,34	<0.01	<0.020	0,9	
	2020-07-31	8,18	140	16	<4	0,43	<0.01	<0.020	1,22	
Août	2020-08-06	8,15	260	13	7	0,72	<0.01	<0.020	0,91	
	2020-08-14	8,12	220	17	4	2,46	<0.01	<0.020	1,11	
	2020-08-20	8,33	18	14	<3	1,19	<0.01	0,065	1	
	2020-08-28	8,26	120	26	<4	11,4	0,12	0,021	0,99	

Septembre	2020-09-04	8,06	81	28	<4	5,65	<0.01	<0.020	0,48	
	2020-09-11	7,85	99	26	6	6,31	<0.01	0,031	0,94	
	2020-09-18	7,76	1400	31	9	19,7	<0.01	<0.020	0,52	
	2020-09-25	7,47	99	16	5	7,06	<0.01	<0.020	1,12	
Octobre	2020-10-02	8,1	<10	25	<3	0,85	<0.01	<0.020	0,76	
	2020-10-08	7,87	<10	13	14	0,16	<0.01	0,023	1,16	
	2020-10-15	7,98	18	20	<3	0,61	<0.01	0,029	1,14	
	2020-10-22	8,09	73	9	4	0,65	<0.01	0,023	1,6	
	2020-10-29	7,82	180	23	7	1,02	<0.01	<0.020	1,15	
Novembre	2020-11-05	7,85	260	23	6	1,37	<0.020	0,056	0,74	en maintenance
	2020-11-09	en maintenance								
	2020-11-15	en maintenance								
	2020-11-25	8,32	<10	14	6	1,58	<0.01	<0.020	1	
Décembre	2020-12-02	8,26	36	17	5	2,21	0,01	0,029	0,89	
	2020-12-10	8,18	55	23	5	1,71	<0.01	0,02	0,58	
	2020-12-18	8,22	90	10	3	1,32	<0.01	0,022	0,66	
	2020-12-22	8,29	36	19	5	0,94	<0.01	0,021	0,86	
	2020-12-29	8,04	<10	10	8	1	<0.01	0,023	0,87	
Fréquence de suivi ►		1x/sem	1x/sem	1x/sem	1x/sem	1x/sem	1x/sem	1x/sem	1x/sem	
N ^{bre} de données par année exigées ►		52	52	52	52	52	52	52	52	
N ^{bre} de données transmises ►		52	49	53	49	49	126	49	49	
Commentaires généraux :										